



Stoholm Vandværk

Ågade 9 C
7850 Stoholm Jyll.

Att.: Peder Christiansen

Registrernr.: T70357
Kundenr.: 5505231
Ordrenr.: 824063
Prøvenr.: 23248867

Modt. dato: 2011.09.08

Sidenr.: 3 af 3

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Stoholm Vandværk
Ågade 9 C, 7850 Stoholm Jyll.
Prøvested.....: **Stoholm Vandværk Vandværket - V20000100/4763001000**
Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet + Org.mikroforurening
Prøveudtagning...: 2011.09.08 kl. 10:20
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (TOP)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2011.09.09 kl. 01:17 - 2011.09.20

Prøvenr.: 23248867
Prøve ID:
Prøvemærke: afgang vandværk

**Grænseværdier
Vejl. Max. Metoder Um (%)

Pendimethalin	<0.010	µg/l	0.1	M8212D LC/MS/MS	44
Simazin	<0.010	µg/l	0.1	M8212D LC/MS/MS	16
Terbutylazin	<0.010	µg/l	0.1	M8212D LC/MS/MS	18
Chlorerede opløsningsmidler					
Trichlormethan (Chloroform)	<0.020	µg/l	1	ISO 15680 P&T	12
1,1,1-trichlorethan	<0.020	µg/l	1	ISO 15680 P&T	14
Tetrachlormethan	<0.020	µg/l	1	ISO 15680 P&T	14
Trichlorethen	<0.020	µg/l	1	ISO 15680 P&T	16
Tetrachlorethen	<0.020	µg/l	1	ISO 15680 P&T	18
1,2-dichlorethan	<0.020	µg/l	1	ISO 15680 P&T	10

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs			*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar			*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen			*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal			*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	8.9	gr. C		DS2250	
pH	7.6	pH	7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	42	mS/m	>30	DS/EN 27888	10
Iltindhold	6.5	mg/l		> 5 DS/EN 25814	10

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Viborg Kommune, Miljø Forvaltning, Søvej 2, 8800 Viborg

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

- < : mindre end. i.p.: ikke påvist.
- > : større end. i.m.: ikke målelig.
- # : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

20. september 2011